

Wojkowice, 13.12.2022 r.

Zamawiający:

WOJKOWICKIE WODY SP. Z O.O.

z siedzibą

UL.JANA III SOBIESKIEGO 125, 42-580 WOJKOWICE

tel. (32) 760-20-78

www.wojkowickiewody.pl

e-mail: poczta@wojkowickiewody.pl

MODYFIKACJA I WYJAŚNIENIE TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: postępowania prowadzonego przez Wojkowickie Wody Spółka z o.o. – podmiot upoważniony do ponoszenia wydatków w projekcie pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej i deszczowej na terenie Miasta Wojkowice – Etap II” o udzielenie zamówienia prowadzonego w trybie Regulaminu udzielania zamówień „sektorowych podprogowych”, w tym współfinansowanych ze środków europejskich lub innych mechanizmów finansowych, których wartość szacunkowa nie przekracza kwot określonych na podstawie art. 3 ust. 1 pkt 2 prawo zamówień publicznych, prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie przepisów art. 70¹, 70³ – 70⁵ oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz.U. 2022 poz. 1360), pod nazwą:

Usprawnienie zarządzania majątkiem sieciowym

Znak sprawy: JRP/ZI/MK/231/03/2022

Zamawiający udziela następującego sprostowania do wyjaśnień treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej: SWZ) z dnia 12 grudnia 2022 r.:

TREŚĆ PYTANIA:

Pytanie 2

2.1. Prosimy o informacje czy Zamawiający ma konto administratora systemu SCADA (z którym wymaga integracji) i czy przekaże dostęp Wykonawcy celem dołączenia nowych punktów pomiarowych?

2.2 Jeżeli Zamawiający nie posiada konta administratora to czy Zamawiający poniesie ewentualne koszty integracji z istniejącym systemem SCADA?

2.3 Czy Zamawiający dopuszcza dostawę alternatywnego systemu do obsługi montowanych pkt. Pomiarowych?

TREŚĆ UDZIELONEJ ODPOWIEDZI:

Ad. Pytanie 2.1. i 2.2.

Zamawiający informuje, że posiada konto administratora system Scada i udostępni je Wykonawcy w celu realizacji przedmiotu zamówienia.

Ad. Pytanie 2.3.

Zamawiający wymaga zachowania kompatybilności zainstalowanych systemów oraz ich pełnej integracji w ramach realizacji przedmiotu zamówienia.

SPROSTOWANIE:

Zamawiający informuje, że posiada jedynie konto użytkownika systemu Scada. Jednocześnie Zamawiający wyjaśnia, że w ramach wykonania zamówienia oczekuje włączenia nowozainstalowanych urządzeń pomiarowych do zainstalowanego w ramach realizacji przedmiotu zamówienia systemu, dopuszczając wszelkie rozwiązania równoważne do wskazanego w opisie przedmiotu zamówienia systemu wizualizacji istniejącego w Spółce obecnie.

Dodatkowo Zamawiający informuje, że w celu uwzględnienia niniejszego sprostowania w ofertach przedłuża termin składania ofert określony w Ogłoszeniu o zamówieniu oraz Specyfikacji Warunków Zamówienia do **20 grudnia 2022 r., godzina 10:00**. Termin otwarcia ofert zmienia się na: 20 grudnia 2022 r., godzina 10:15.

PREZES ZARZĄDU

/-/ Marcin Wroński

WICEPREZES ZARZĄDU

/-/ Joanna Piech